

POINTS FORTS

Stationnement

- Il y a au moins 1 emplacement de parking réservé à moins de 50 mètres de l'entrée.
- Les emplacements de parking réservés sont suffisamment grands et horizontaux.

Voie d'accès depuis le parking

- Il y a des sièges le long du cheminement.

Entrée

- L'entrée est facilement identifiable.
- La largeur de passage des portes est d'au moins 85 cm.

Accueil

- Des sièges sont disponibles à proximité de l'accueil.

Sanitaire adapté

- Il y a un WC avec des barres d'appui et son utilisation est facile.

Exposition

- Il y a des sièges dans chaque espace de l'exposition.

POINTS D'ATTENTION

Entrée

- Il y n'a pas de sonnette à l'entrée et le personnel ne voit pas les personnes qui veulent entrer.
- Le personnel ne voit pas les personnes qui arrivent.

Circulation horizontale

- Quelques marches sans main-courante sont présentes.
- Il y a un escalier de plus de 6 marches à franchir.
- La largeur d'une ou plusieurs circulations est insuffisante.

Circulation verticale

- Les escaliers ne comportent pas de mains courantes.
- Les escaliers ne sont pas sécurisants.